

**OPRAVA TISKOVÉ CHYBY
VE VYDANÝCH TECHNICKÝCH PRAVIDLECH**

Označení předpisu: TPG 700 24

Datum schválení: 27. 9. 2011

Název předpisu: OZNAČOVÁNÍ PLYNOVODŮ, PŘÍPOJEK A JEJICH PŘÍSLUŠENSTÍ

Číslo článku (příp. odstavec, věta): 4.2.2.5 a)

Správné znění po provedení opravy:

- a) pro druh armatury a příslušenství se použije označení podle ČSN 01 3464 upravené pro popis tabulek:

U nebo  - uzávěr

OD - odvodňovač



- čichačka

KP nebo  - kompenzátor

Ô - odvzdušňovací (odplyňovací) nebo vstřikovací zařízení

K - kontrolní vývod

X - přechodový spoj PE-ocel

R - izolační spoj

Datum vydání: 15. 7. 2013