

OPRAVA TISKOVÉ CHYBY VE VYDANÝCH TECHNICKÝCH PRAVIDLECH

Označení předpisu: TPG 934 01

Datum schválení: 21.11. 2007

Název předpisu: Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz

Číslo článku (příp. odstavce, věty): 5.11, b) c)

Správné znění po provedení opravy:

- 5.11 Kromě míst, kde zákaz umístění plynoměrů vyplývá z předcházejících ustanovení těchto pravidel, nesmí být plynoměry umístěny:
- a) v chráněných únikových cestách podle podmínek stanovených v ČSN 73 0802, ČSN 73 0804;
 - b) ve světlicích a větracích šachtách
 - c) v cizím bytě nebo prostoru jiného provozovatele, který není veřejně přístupný;
 - d) plynoměr nesmí být vystaven přímému působení infrazáření tepelného zdroje, ve vzdálenosti menší než 1 m od zdrojů tepla, pokud není provedeno tepelné odstínění (za zdroj tepla se nepovažují teplovodní a jiná zařízení, jejichž povrchová teplota nepřekročí 60 °C);
 - e) v prostorách pod úrovní terénu, pokud se používají pro měření plynů těžších než vzduch.

Datum vydání: 22.2. 2008